

## YANGIN HİDRANT DOLABI KULLANMA TALİMATI

**!!! YANGIN HORTUMLARINI YANGIN DIŞINDAKİ AMAÇLAR ( SULAMA, TEMİZLİK, TATBİKAT vb.) AMAÇLAR İÇİN KULLANMAYINIZ.**

HİDRANT DOLAPLARI ve YASSI HORTUMLAR RESMİ İTFAİYE PERSONELİNİN KULLANIMI İÇİN TESİS EDİLMİŞ PROFESYONEL CİHAZLARDIR, KULLANIMI ÖZEL EĞİTİM GEREKTİRMEKTEDİR. ÜRÜNÜ KULLANIRKEN KENDİNİZE ve ÇEVRENİZDEKİLERE ZARAR VEREBİLİRSİNİZ.

**EĞER İTFAİYE PERSONELİ DEĞİLSENİZ ÜRÜNÜ KULLANMAYINIZ !!! OLUŞABİLECEK HASARLAR ve KAZALARDAN FİRMAMIZ SORUMLU DEĞİLDİR. ÜRÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALACAKTIR.**

**AŞAĞIDAKİ YÖNERGELER İTFAİYE ERLERİ ve EĞİTİMLİ YANGIN PERSONELLERİ İÇİNDİR.**

- YANGIN ESNASINDA AŞAĞIDAKİ TALİMATLARI UYGULAYINIZ.
- TELAŞLANMAYIN, ÖNCELİKLE İTFAİYEYE YANGINI HABER VERİN.
- YANGIN HİDRANT DOLABI KAPAĞINI AÇIP, YASSI HORTUMU DIŞARIYA ALIN.
- YASSI HORTUMUN TAMAMINI DÜZGÜN ŞEKİLDE YERE SERİN.
- YASSI HORTUMLARI KULLANMAK İÇİN EN AZ 2 KİŞİ OLMALIDIR. BİR KİŞİ LANSI TUTARKEN DİĞERİ HİDRANT VANASINI YAVAŞÇA AÇARAK HORTUMU BASINÇLANDIRMALIDIR.
- YASSI HORTUMUN BİR UCUNDAKİ HORTUM REKORUNU, HİDRANT REKORUNA TAKIN.
- YASSI HORTUMUN DİĞER UCUNDAKİ HORTUM REKORUNA DA LANSI TAKIN.
- ARTIK HİDRANT VANASINI AÇARAK HORTUMU SU İLE BASINÇLANDIRABİLİRSİNİZ.
- HİDRANT ANAHTARI İLE HİDRANT ÜZERİNDEKİ VANAYI ÇEVİREREK YASSI HORTUMA SU VERMEYE BAŞLAYIN
- HİDRANT VANASINI AÇACAK OLAN KİŞİ LANSI TUTAN KİŞİ İLE HABERLEŞİP HORTUMA YAVAŞ YAVAŞ SU VERMELİDİR.
- YANGINA GÜVENLİ BİR MESAFEDE YAKLAŞARAK, LANSTAN PÜSKÜREN SUYU YANAN YÜZEYİN MERKEZİNE PÜSKÜRTÜN, DURUMA GÖRE JET-SİS POZİSYONUNU AYARLAYIN.
- ELEKTRİK, METAL VE YAĞ YANGINLARINDA ASLA SU KULLANARAK SÖNDÜRME YAPMAYIN.
- YANGININ TAMAMEN SÖNDÜĞÜNDEN EMİN OLUNCA, VANAYI KAPATIN, LANSI SÖKÜN, HORTUM İÇERİSİNDEKİ SUYU BOŞALTIP, HORTUMU KURUTUN.
- HORTUMU TEKRAR SARIP DOLAP İÇERİSİNDEKİ YERİNE KOYUN.

**!!! YANGIN HORTUMLARINI YANGIN DIŞINDAKİ AMAÇLAR ( SULAMA, TEMİZLİK, TATBİKAT vb.) AMAÇLAR İÇİN KULLANMAYINIZ.**

**A B** SINIFI YANGINLARDA KULLANIMI UYGUNDUR. ELEKTRİK, METAL ve YAĞ YANGINLARINA SU İLE MÜDAHELE ETMEYİNİZ.

## BAKIM KILAVUZU

### YANGIN HİDRANT DOLAPLARI İÇİN

### MUAYENE VE BAKIM FORMU

S.N	İŞLEMLER	UYGUN	UYGUN DEĞİL
1	YANGIN HİDRANT DOLABI, SABİT VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE YERİNE YERLEŞTİRİLMİŞ OLMALIDIR.		
2	YANGIN HİDRANT DOLABI ve DOLAP BİLEŞENLERİNDE HERHANGİ BİR KIRILMA, HASAR, AŞINMA veya SIZDIRMA OLMAMALIDIR.		
3	YANGIN HİDRANT DOLABI BOYASI ZARAR GÖRMEMİŞ OLMALIDIR.		
4	YANGIN HİDRANT DOLABI ÜSTÜNDEKİ KULLANMA TALİMATLARI ve UYARICI YAZILAR AÇIK VE OKUNAKLI OLMALIDIR.		
5	YANGIN HİDRANT DOLABI KİLİTSİZ OLMALIDIR, KAPAK RAHATÇA AÇILIP KAPANABİLMELİDİR.		
7	SU LANSI RAHATÇA AÇILIP KAPATILABİLMELİDİR.		
8	SU LANSI ÜZERİNDE ÇATLAMA, BOZULMA, KIRILMA vb. HASAR BELİRTİLERİ OLMAMALIDIR.		
9	DOLAPTA HERHANGİ BİR SU SIZINTISI, NEM VEYA BİRİKİNTİ OLMAMALIDIR.		
10	YASSI HORTUM ÜZERİNDE ÇATLAMA, BOZULMA, YIPRANMA, SU KAÇAĞI vb. HASAR BELİRTİLERİ OLMAMALIDIR.		
11	HORTUM - REKOR BAĞLANTILARI, GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE BAĞLANMIŞ OLMALIDIR.		
12	HER AY HİDRANT DOLABI ve EKİPMANLARINI NEMLİ BİR BEZ İLE SİLEREK YÜZEYDEKİ PİSLİKLERİ UZAKLAŞTIRIN.		
13			
14			
15			
16			
17			
18			

#### MUAYENE SONUCU:

MUAYENE VE BAKIM TARİHİ	
BİR SONRAKİ MUAYENE VE BAKIM TARİHİ	
KONTROL EDEN	

#### TÜM HORTUMLAR İÇİN PERİYODİK MUAYENE VE BAKIM

Her 5 yılda bir tüm hortumlar EN 671-1 ve/veya EN 671-2'ye göre azami çalışma basıncında (12 bar) basınçlandırılmalıdır.

#### MUAYENE VE BAKIM KAYITLARI

Kayıt aşağıdakileri içermelidir:

- 1) Muayene ve Bakım Tarihi,
- 2) Muayene ve Bakım Sonucu,
- 3) Eğer Varsa Başka bir deney veya işlem gerekliliği
- 4) Değiştirilmiş Parça Var İse Montajının Kapsamı ve Tarihi
- 5) Bir sonraki Muayene ve Bakım Tarihi,

Muayene ve bakım sonucu gerekli düzeltici faaliyetler sonrasında hortum sistemleri uzman kişi tarafından "KONTROL EDİLMİŞTİR" şeklinde işaretlenerek belirtilmelidir.

Sorumlu kişi tarafından tüm kontroller, deneyler ve denetimlerin kalıcı kaydı tutulmalıdır.

#### MUAYENE VE BAKIM ESNASINDA YANGIN GÜVENLİĞİ

Muayene ve bakım işlemleri, yangın koruma sistemlerinin etkinliğini geçici olarak azaltabilir. Bu nedenle, bu tür işlemlerin planlanması ve yürütülmesi sırasında dikkatli olunmalıdır.

- Yangın riskinin tahminine bağlı olarak, belirli bir alanda sadece sınırlı sayıda hortum makarası ve hortum sisteminin eş zamanlı geniş kapsamlı bakımı yapılmalıdır. Bu sayede, diğer alanlarda yangın koruma sistemleri aktif kalarak genel riski düşürmek mümkündür.
- Bakım ve su kaynaklarının kapatıldığı süre boyunca ek yangın güvenlik önlemleri ve güvenlik talimatlarının gereklilikleri dikkate alınmalıdır.

#### KUSURLARIN DÜZELTİLMESİ

-Kusurlu bileşenler yalnızca Dooras Yangın Sistemleri onaylı parçalar ile değiştirilmelidir.

-Tüm kusurlar en kısa sürede düzeltilmelidir.

-Onarım için Dooras Yangın Sistemleri'ne danışmanız önemlidir.

-Yangın Dolabı ve Hortum Makaralarının yeterince onarıldığından emin olunmalıdır.

#### YANGIN DOLABINI KULLANIMA HAZIR BIRAKMAK

-Hidrانت Vanasını Kapatın

-Hortumun İçerisindeki Suyu Tamamen Boşaltın ve Yassı Hortumu Tamamen Kurutun.

-Tamamen Kurumuş Yassı Hortumu , İTFAİYE TEK SARIM YÖNTEMİ İle Sararak Hortum Sepeti İçine Yerleştirin.

-Lansı Açık Konuma Alın ve Hortum Sepetindeki Yerine Bırakın..

#### ÖNEMLİ

Dooras'ın iletişim bilgilerini elinizin altında bulundurun.

Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa Dooras'a danışmaktan çekinmeyin.

Yangın güvenliğiniz her zaman en önemli önceliğimizdir.

## GARANTİ BELGESİ

Dooras ürünleri; kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması, monte edilmesi ve sadece yetkili kıldığımız Teknik Servis elemanları tarafından müdahale edilmesi şartıyla, tüm parçaları dahil olmak üzere işçilik ve üretim hatalarına karşı 2 (iki) yıl süre ile GARANTİ kapsamındadır.

### GARANTİ ŞARTLARI ve KOŞULLARI

- Garanti Süresi:** Ürünün garanti kapsamındaki süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Garanti süresi, ürünün teslim tarihi itibarıyla başlar ve 2 (iki) yıldır. İrsaliyedeki tarih, ürünün teslim tarihi olarak kabul edilir.
- Arızaların Giderilmesi:** Arızaların giderilmesi için uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ve değişecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir.
- Müdahale ve Garanti Kapsamı:** Ürüne, Dooras Teknik Servisi veya Dooras personelleri dışındaki ikinci ve üçüncü kişiler tarafından müdahale edilmesi durumunda ürün GARANTİ KAPSAMI dışındadır.
- Tekrar Eden Arızalar:** Ürün, garanti kapsamı içindeyken, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlar ise; Dooras Yetkili Teknik Servisinin vereceği "Arızanın Tamiri Mümkün Değildir" raporu ile ürün bedelsiz olarak değiştirilir.
- Tamir Ücretleri:** Garanti süresi içerisinde malzeme ve imalat hatalarından dolayı ortaya çıkan arızalar, hiçbir bedel talep edilmeksizin tamir edilir.
- Bakım/Onarım Hizmetleri:** Garanti kapsamındaki ürünlerimizin bakım/onarım hizmetleri sadece fabrikamız bünyesinde gerçekleştirilecektir. Arızalı ürünlerin fabrikamıza gönderimi kullanıcı sorumluluğu altındadır.

### GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ HASAR ve ARIZALAR

Aşağıda belirtilen durumlar, ürünün garanti kapsamı dışında olup, Garanti Belgesi bu koşullar altında meydana gelen arıza ve hasarları kapsamamaktadır:

- Hatalı Kullanım, Hatalı Montaj:** Ürünün montaj ve kullanım kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanımı veya montajı ve tahribat sonucu doğan tüm arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Çevre Koşulları:** Ürün, aşırı sıcak veya soğuk, nemli, deniz kenarı veya tuzlu, aşırı yağış alan benzeri ortamlarda kullanılacak ise, siparişi verilmeden önce kullanılacağı yerin özellikleri hakkında Dooras Satış Ekibine yeterli bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu bilgilere dayanarak doğru ürün seçilmesi önemlidir. Aksi takdirde meydana gelebilecek boya sorunları da dahil olmak üzere tüm sorunlar garanti kapsamı dışındadır.
- Nakliye Süreci:** Ürünün, nakliye firmasına teslim edilmesinden sonra (yükleme, boşaltma, aktarma, sevkiyat, gümrükleme, depolama vb.) yaşanan kazalar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Doğal Afetler:** Deprem, sel gibi doğal afetlerden kaynaklanan hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Uygun Olmayan Depolama:** Ürünün tesliminden montaj aşamasına kadar uygun olmayan şartlarda depolanması ve istiflenmesinden doğan arıza ve sorunlar garanti kapsamı dışındadır.
- Amacı Dışında Kullanım:** Ürünün yangın söndürme amacı dışında başka amaçlarla (bahçe sulama, bina yıkama, araba yıkama, tatbikat vb.) kullanılması durumunda oluşabilecek tüm tahribat ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Maksimum Basınç:** Ürünün üzerinde belirtilen maksimum çalışma basıncının üstünde bir basınca maruz bırakılması sonucunda oluşabilecek tahribat ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Zararlı Maddeler:** Yangın tesisatında (kum, çakıl, inşaat atıkları vb.) mevcut bulunan zararlı maddelerden kaynaklanan yedek parça temini ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Keskin Yüzeyler:** Yangın hortumlarının keskin ve sivri uçları bulunan yüzeylerle teması sonucu oluşan kesik, hasar, yırtık gibi durumlar garanti kapsamı dışındadır.
- Bakım :** Ürüne Bakım Kılavuzunda Belirtilen Peryot ve Bakım Kılavuzunda Belirtilen şekilde Bakım Uygulanmalıdır. Bakımların İhmal Edilmesi Sonucu oluşacak tüm arızalar Garanti Kapsamı Dışındadır.

Bu şartlara dikkat edilmesi, ürünün garanti sürecinden faydalanabilmeniz için önem arz etmektedir. Herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda, lütfen Dooras ile iletişime geçiniz.

**DOORAS YANGIN SİSTEMLERİ AŞ.**

